



Gemeinderatsfraktion Rottweil

Monika Hugger
Hoferstr. 10
78628 Rottweil

CDU-Gemeinderatsfraktion Rottweil
Monika Hugger, Hoferstr. 10, 78628 Rottweil

Stadt Rottweil
Herrn Oberbürgermeister Ralf Broß
Hauptstr. 21
78628 Rottweil

20.09.2016

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Broß,

die CDU-Fraktion stellt folgenden Antrag:

Es wird beantragt im Neubau der Feuerwehr an der Schramberger Str. eine aufgeschaltete Brandschutzmeldeanlage einzubauen.

Begründung:

Eine aufgeschaltete Brandschutzmeldeanlage ist für den Feuerwehrhausneubau aktuell nicht vorgesehen, da diese aus Personenschutzgründen nicht zwingend erforderlich ist und aus Kostengründen bisher nicht zur Ausführung kommt. Als Eigentümerin ist die Stadt Rottweil allerdings für den Sachschutz zuständig.

Die Kernstadtwehr verfügt über umfangreiche Spezialausrüstung, welche u.a. für die historische Bausubstanz in der Innenstadt notwendig ist. Aufgrund der technischen Ausstattung mit Ladegeräten, Druckluft und Kompressoren, an welche die Fahrzeuge teilweise angeschlossen sind besteht ein latentes Risiko für technische Defekte. Ein solcher war wohl auch Ursache für den verheerenden Brand in der Feuerwache Kressbronn am Bodensee am 24.07.2016, bei welchem die dortige Fahrzeughalle und sämtliche Fahrzeuge und Gerätschaften zerstört wurden. Die Fahrzeughalle in unserem Neubau ist nicht unterteilt, so dass im Brandfall sämtliche Fahrzeuge der Kernstadtwehr betroffen wären.

Im Schadensfall ist insbesondere die Wiederbeschaffung kritisch, da Spezialfahrzeuge in der Regel nicht kurzfristig am Markt verfügbar sind. Hierdurch kann eine Gefährdungslage für die Einwohner im Hinblick auf die Hilfsfristen entstehen.

Bezüglich der Gegenfinanzierung der Maßnahme gehen wir davon aus, dass der Einbau einer Brandmeldeanlage Auswirkungen auf die Höhe der Sachversicherungen für das Gebäude, die Fahrzeuge und die sonstigen Einrichtungen, Prüfanlagen Atemschutz, Schutzanzüge, etc. hat. So dass sich die Maßnahme dadurch amortisiert. Wir bitten die Verwaltung dies zu ermitteln.


Anzumerken sind noch 2 Punkte, zum einen befindet sich im Gebäude auch die Einsatzkleidung der Kernstadtwehr. Deren Beschaffungskosten liegen mindestens im hohen fünfstelligen Bereich. Zum anderen war die Feuerwehr Rottweil Abteilung Feckenhausen bereits selbst von einem Gerätehausbrand betroffen.

Den Verzicht auf eine Brandschutzmeldeanlage halten wir aus den genannten Gründen für fahrlässig und nicht vertretbar.

Wir beantragen daher, die Planungen anzupassen und die Meldeanlage zu berücksichtigen sowie die Kosten in den Haushaltsplan 2017 aufzunehmen. Eine Verschiebung der Maßnahme ist nicht zielführend, da eine Nachrüstung nach Fertigstellung vermutlich zu weiteren Mehrkosten führt.

Mit freundlichen Grüßen

für die CDU-Gemeinderatsfraktion



Monika Hugger