



Landratsamt Rottweil · Postfach 14 62 · 78614 Rottweil

Stadtverwaltung Rottweil  
Herrn Bernd Pfaff  
Postfach 1753  
78617 Rottweil

**Bau-, Naturschutz und Gewer-  
beaufsichtsamt**  
Herr Rumpf  
Königstraße 36  
Zimmer: 104  
Telefon: 244-245  
Telefax: 244-292  
E-Mail:  
kreisbauamt@landkreis-  
rottweil.de  
**Aktenkennz.:** 12130004/013  
Rottweil, den 03.04.2012

## **Löschwasserversorgung**

Sehr geehrter Herr Pfaff,

ergänzend zu meinem bereits vorliegenden Schreiben möchte ich kurz den Unterschied „abgelegene Gebäude und Außenbereich“ brandschutztechnisch aus meiner Sicht erläutern.

Beim Hofgut Vinzenz von Paul Hospital Rottweil handelt sich nach Erklärung durch Herrn Kempka, Baurechtsamt Rottweil, doch um einen Außenbereich im Sinne des angewendeten Baurechts Baden-Württemberg.

Nach Baurecht wird festgestellt das es sich somit um einen Außenbereich handelt, allerdings wird im Einzelfall Vinzenz von Paul im Hinblick auf Bestimmung Abgelegenheit nach Feuerwehrgesetz auf die Nähe der Grundversorgung Feuerwehrrhaus/Brandbekämpfung gezielt, eine Abgelegenheit wird verneint.

Nach meiner Erfahrung werden Höfe und Gebäude im klassischen Außenbereich in der Regel nicht über die Wasserversorgungsleitungen für einen Brandfall versorgt.

Aus Sicht des Unterzeichners spielt es aus brandschutztechnischer Sicht eine erhebliche Rolle, ob das Hofgut eine Versorgung vor Ort hat oder 2000 m von einer geeigneten Versorgung entfernt liegt.

Zeit ist der entscheidende Faktor bei der Brandbekämpfung. Eine Faustformel für eine Wasserförderung sagt aus, 2000 m Entfernung bedeutet einen Zeitaufwand von 45 Minuten bis eine Wasserversorgung aufgebaut ist.

Im Fall Hofgut Vinzenz von Paul gab es in der Vergangenheit ein Hydrantennetz, mit der Brandbekämpfung konnte unmittelbar nach Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges begonnen werden. Diese Hydranten dienten der Pufferung, bis eine Versorgung über eine Wegstrecke, vom Neckar aufgebaut worden ist.

---

Aus diesem Grund wurde für das, aus feuerwehrtechnischer Sicht, entfernte Hofgut eine vorgehaltene Wasserbevorratung dringend als erforderlich angesehen.

Mit einer Teichanlage, Größe annähernd 350 m<sup>3</sup> Bevorratung, kann dieser Forderung Rechnung getragen werden.

Mit dieser Wasserbevorratung ist auch zukünftig die Möglichkeit gegeben, sofort eine Brandbekämpfung für einen Schadensfall aufzunehmen.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rumpf